

OPRAWY OSWIETLENIOWE	
A	LED 4400LM 32W PLX E 21 840 L-1200MM
A1	LED 2600LM 18W PLX E 21 840 L-1200MM
A3	LED N 4400LM 32W PLX E 21 840 L-1200MM
B	LED 2600LM 18W PC OPAL E IP65 840
B1	LED 4400LM 32W PC OPAL E IP65 840
B2	LED 5200LM 36W PC OPAL E IP65 840
C	LED 3250LM 23W MICRO-PRM E 24 840 L-1500
C1	LED 4400LM 32w MICRO-PRM E 24 840 L-1200
D	LED 6600 LM 47W MICRO-PRM E 21 840 L-1600 +zawieszenie
E	LED 3000LM 18W PC E IP65 840
F	20000LM 149W MICRO-PRM SH E IP65 840
AW1	OPRAWA AWARYJNA LED 370LM 3W
AW2	OPRAWA AWARYJNA LED 370LM 3W
AW3	OPRAWA AWARYJNA LED 3W 370LM
EW1	OPRAWA EWAKUACYJNA 1,2W
EW2	OPRAWA EWAKUACYJNA 1,2W
Zaw	OPRAWA AWARYJNA 1500LM LED 14W IP65 / TERMOSTAT
EW1K	OPRAWA EWAKUACYJNA 1,2W+kratka ochronna

RZUT III PIĘTRA

Projekt termomodernizacji budynków Zespołu Szkół przy ul. A. Mickiewicza 126 w Bielsku Podlaskim

NAZWA I ADRES INWESTYCJI: ul. A. Mickiewicza 126, 17-100 Bielsk Podlaski, dz. nr ewid. gr. 2524/1

INWESTOR: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

FAZA: PW

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT III PIĘTRA-OŚWIETLENIE

RYSUNEK: Nr E-13

SKALA: 1:100

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
Proj. bud.: mgr inż. Marek Blat	ELEKTRYCZNA	MAZ/0544/PWBE/15		01.08.2016

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

ego. Architektura i Wnętrza
EWA GOŁDYN
15-215 Białystok
ul. M. Konopnickiej 7/10
tel. 660 881 318
e-mail: ego.architektura@gmail.com