

Bielsk Podlaski, 20.10.2014 r.

MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIĘSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ S.A.  
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 22  
tel./fax 85 730 3999, 730 2492, 730 3021  
NIP 543-020-04-02  
Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
pod Nr KRS. 0000005087  
Kapitał zakładowy 9 558 400 zł  
Wniezione wkłady 9 558 400 zł

## PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

ul. Modrzewiowa 19

inż. ZYGMUNT BIERYŁO

**Dotyczy projektu: „Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bielsku Podlaskim wraz z budową oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej”**

W odpowiedzi na pismo Nr 102/P/Z/2014 z dnia 25.09.2014 r. informujemy:

Na obszarze projektowanej inwestycji występuje skrzyżowanie:

- ulicy Ogrodowej z istniejącą siecią ciepłowniczą preizolowaną **czynną** w odległości około 30 m, 175 m, 410 m oraz z tradycyjną kanałową **nieczynną** w osłonie łupin żelbetowych w odległości 55 m od ulicy Kazimierzowskiej ,
- ulicy Kazanowskiego z istniejącą siecią ciepłowniczą preizolowaną **czynną** w odległości 10 m od osi ulicy Ogrodowej,
- drogi wewnętrznej między Ogrodową a Jagiellońską z istniejącą siecią ciepłowniczą preizolowaną **czynną**.

W związku z powyższym w celu zabezpieczenia istniejącej sieci ciepłowniczej w miejscu skrzyżowania ulic Ogrodowej i Kazanowskiego z czynną siecią ciepłowniczą zastosować płyty żelbetowe odcinające typ PD wg KB.1-43.5/9-69 na wysokości 30 cm nad górnym płaszczem rury osłonowej.

Wskazana jest w ulicy Ogrodowej rozbiórka tradycyjnej kanałowej nieczynnej sieci ciepłowniczej w osłonie łupin żelbetowych, a pozostawioną część poza ulicą zabezpieczyć poprzez zamurowanie.

WICEPREZES  
ZARZĄDU  
*Anatoliusz Stęmentuk*

Za zgodność z oryginałem  
inż. Zygmunt Bieryło

Upr. Nr BŁ/161/83 BŁ/88/94  
nr ewid. PIIB PDL/BD/0089/01