

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37 www.pkbielsk.pl
Zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000064444; NIP 543-020-04-31; REGON 000151696; Kapitał Zakładowy 21.699.500 zł

tel./fax 085 730-29-23; 730-23-22; 730-27-87; e-mail: sekretariat@pkbielsk.pl

wasze pismo z dnia: 18.09.2014r.

nasz znak: TDP.I.07/136/2014

data: 20.10.2014r.

Projektowanie w Budownictwie

inż. A. Bieryło

ul. Modrzewiowa 19

16-061 Juchnowiec Kościelny

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim podaje techniczne warunki przebudowy istniejących odcinków sieci wodociągowej oraz budowy nowych odcinków i przebudowy istniejących odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej oraz w działce o n-rze geod. 2723,2695,2700/1:

I. Sieć wodociągowa:

1. Przebudować istniejącą linię wodociągową z rur żeliwnych w ul. Ogrodowej. Zaleca się wykonać z rur PVC PN 10.
2. Przebudować przyłącza wodociągowe w działkach o n-rach geod. 2723,2695,2700/1
3. Wcięcie nowo wykonanej inii wykonać :
 - a. do istniejącej w ul. Kazimierzowskiej linii wodociągowej, wykonanej z rur żeliwnych DN 150mm.
 - b. do istniejącej w ul. Widowskiej linii wodociągowej , wykonanej z rur żeliwnych DN 300mm
4. W miejscach skrzyżowań linii wykonać węzły zasuw.
5. Na linii wykonać węzły hydrantowe p.poż. .
6. Do nowo wykonanej linii oraz przebudowanych przyłączy (w działkach o n-rach geod. 2723,2695,2700/1) dokonać przełączenia wszystkich istniejących przyłączy wodociągowych. Wcinki wykonać poprzez obejmę oraz zasuwę odcinającą .
7. Przebudować istniejące przyłącza wodociągowe w granicach pasa drogowego oraz połączyć z istniejącymi na posesjach przyłączami wodociągowymi.
8. Przyłącza zaleca się wykonać z rur PE PN 10 .

II. Sieć sanitarna:

1. Istniejący kanał sanitarny w ul Ogrodowej przebudować.
2. Włączenie kanału wykonać do studzienki rewizyjnej o rzędnej 137,68/134,86 zlokalizowanej na kanale sanitarnym w ul. Kazimierzowskiej lub do studzienki rewizyjnej o rzędnych dna kanału 134,98, zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Widowskiej .

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Daniel Trafimtuk

PREZES ZARZĄDU

inż. Jan Ostaszewicz

3. Na brakującym odcinku w ul. Ogrodowej oraz w działkach o n-rach geod. 2723,2700/2,2695 wykonać kanał sanitarny w sposób umożliwiający podłączenie wszystkich przyległych posesji.
4. Zaleca się wykonanie kanału sanitarnego oraz sieci bocznej w granicach pasa drogowego z rur PVC litych.
5. Na kanale wykonać studnie rewizyjne
6. Do nowowybudowanego kanału dokonać przełączenia wszystkich istniejących przyłączy sanitarnych.
7. Przebudować przyłącza sanitarne w granicach pasa drogowego oraz połączyć z odcinkiem przyłącza w nieruchomości.

Warunki przyłączeniowe są ważne dwa lata od chwili wydania.

Na etapie projektowania dokonać szczegółowych uzgodnień z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z o.o.
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Studziwodzka 37
tel/fax 85/730-29-23, 730-23-22, 730-27-87
NIP 543-020-04-31, Regon 000151696

Za zgodność z oryginałem
inż. Zygmunta Bieryto

Upr. N BŁ/161/83 BŁ/88/94
nr ewid. PIIB PDL/BD/0089/01