



1. Stopień ochrony skrzynki połączeniowej IP 65
2. Obudowa, przewody i gniazda MC4 do pracy przy napięciu do 1000 V DC

eN studio Marcin Tur, 15-268 Białystok, ul. Krasieńskiego 2 lok.7 tel. 510 712 071 e-mail: marcin-tur@wp.pl		NR RYS. E-4
OBIEKT	Termomodernizacja obiektów publicznych Przedszkola nr 9 "Leśna Polana" w Bielsku Podlaskim ul. Adama Kazanowskiego 2A 17-100 Biesiek Podlaski dz. 2653/3, 2652/3, 2651/4, 2673/1, 2650/20 Instalacja fotowoltaiczna	FAZA: PW
		DATA 23.08.2018
TYTUŁ RYS.	SCHEMAT JEDNOKRESKOWY INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA	SKALA 1:100
INST. ELEKTRYCZNE PROJEKTANT	MGR INŻ. MAREK PROKOPIUK	UPR. NR PDL/0068/ PBE/18
		PODPIS <i>Prokoپیuk</i>