



O Z N A C Z E N I A :

- Z - Zacisk krzyżowy stalowy ocynkowany drut-drut o śr. 8 mm (zwód istn-przewód odprowadzający wymieniany)
ZK - Zacisk kontrolny instalacji odgromowej w obudowie izolacyjnej
— - Przewód odprowadzający (pod tynkiem w rurkach PCV) ośr. 8 mm Fe/Zn
⏏ - Istniejące uziemienie ochronne budynku
△ - Wejścia do budynku

UWAGA

Instalacja odgromowa na dachu budynku pozostaje bez zmian, nie posiada oznak korozji, została niedawno wykonana i spełnia aktualne wymagania techniczne.

ModernEko			Wojciech Świerczyński	
tel. 882 - 147 - 538			ul. Pietrusińskiego 12 lok.9	
			42-207 Częstochowa	
Inwestor:	Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski			
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY			
Branża:	Elektryczna			
Temat:	Termomodernizacja obiektów publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim Przedszkole nr 9 „Leśna Polana” w Bielsku Podlaskim ul. Adama Kazanowskiego 2A, 17-100 Bielsk Podlaski dz. nr 2653/3, 2652/3, 2651/4, 2673/1, 2650/20, obręb 0003, jednostka ewid. 200301_1			
Projektował:	mgr inż. Marian Gorzkowski	330/DOŚ/14	specjalność elektryczna	X 2016
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Piotrowiak	WKP/0396/PWCE/13	specjalność elektryczna	X 2016
Rzut dachu - instalacja odgromowa			Skala 1:200	Nr rysunku E4