

Izp.271.24.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelnicze.

PYTANIA NR 1

Pytanie 1: Kto jest właścicielem materiałów pochodzących z rozbiórki, istniejących nawierzchni, rurociągów i studzienek, drzewa oraz ziemi z wykopów nie nadającej się do ponownego wbudowania?

Ad.1: Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki, drewna po wycince drzew oraz gruntu pozyskanego z wykopów nienadających się do wbudowania leży w kompetencji Wykonawcy robót. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty, potwierdzające należyłą utylizację materiałów z rozbiórki.

Pytanie 2: W kosztorysie branży sanitarnej jest w pozycji 1,3,12 zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem, izolacja żużlem. Natomiast w opisie w projekcie wykonawczym jest izolacja keramzytem. Proszę o określenie jaką izolację trzeba zastosować?

Ad.2: Do zabezpieczenia rurociągów przed zamarzaniem należy przyjąć izolację keramzytem, zgodnie z opisem projektu wykonawczego.

Z up BURMISTRZA MIASTA

Bożena Teresa Zielińska
Z-C.A. BURMISTRZA