

Gk 7021.2.240.2016

Bielsk Podlaski 2018.11.06

INFRAP Łukasz Klebus
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 13
15-333 Białystok

dotyczy pisma nr IF/PD-20/001.2018.

W odpowiedzi na pismo dotyczące podania warunków technicznych projektowanej kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego zadania pn. „Część III – Budowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim, podaję następujące warunki techniczne:

1. Opracować projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej oraz uzgodnić w tutejszym Urzędzie pokój 108;
2. Opracować operat wodnoprawny na odprowadzanie wody deszczowej;
3. Zastosować separator odtrącający oleje z projektowanego placu utwardzonego;
4. Stosować rury PVC – lite o odpowiedniej średnicy;
5. Kanał technologiczny zaprojektować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne Dz. U z 2015r. poz. 680 z późn. zm.

Kierownik sekcji
Gospodarki Komunalnej
Handlu i Kuchnia

Bogdan Sokolowski