

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37 www.pkbielsk.pl
Zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

Nr KRS 0000064444; NIP 543-020-04-31; REGON 000151696; Kapitał Zakładowy 21.699.500 zł

tel./fax 085 730-29-23; 730-23-22; 730-27-87; e-mail: sekretariat@pkbielsk.pl

wasze pismo z dnia 07.03.2018r.

nasz znak: TDP.I.07/ 27 /2018

data: 14.03.2018r.

INFRAP Łukasz Klebus
ul. Zwierzyniecka 10 lok 13
15-333 Białystok

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim podaje techniczne warunki projektowania i wykonania linii wodociągowej oraz kanału sanitarnego w ul. Wyszyńskiego w Bielsku Podlaskim:

I. Linia wodociągowa:

1. Linię wodociągową wykonać z rur PVC lub PE PN 10.
2. Włączenie projektowanej linii wykonać do:
 - a. linii z rur PVC 160 mm, leżącej w pasie drogowym ul. Wierzbowej (lokalizacja w okolicy garaży)
 - b. do linii wodociągowej z rur żeliwnych DN 200 leżącej w granicach pasa drogowego ul. Wojska Polskiego.
3. Jako uzbrojenie sieci wodociągowej zaprojektować miękko uszczelniające zasuwy klinowe kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego.
4. Na linii wykonać węzły hydrantowe.
5. Węzły wykonać stosując kształtki i trójniki żeliwne.

II. Sieć kanalizacyjna sanitarna:

1. Kanał sanitarny wykonać z rur PVC litych.
2. Studnie rewizyjne betonowe lub z tworzywa sztucznego o średnicy min. 1000 mm.
3. Włączenie projektowanej sieci wykonać do studzienek rewizyjnych na kanale sanitarnym zlokalizowanym w pasie ul. Wyszyńskiego.

Warunki przyłączeniowe są ważne dwa lata od chwili wydania.

Na etapie projektowania dokonać szczegółowych uzgodnień z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

GLÓWNA KSIĘGOWA
PROKURANT
Monika Szymkiewicz

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Elżbieta Nalewajko-Iwaniuk