STUDZIENKA REWIZYJNA ø1,5 m

PRZEKRÓJ A-A



Właz wg PN 87/H 7405102 typu ciężkiego
podbudowa pod właz z betonu B-17,5
gr. 15cm lub z cegły kanal. 15MPa
na zaprawie cementowej 8MPa.

Podbudowa pod właz

Płyta pokrywowa, żelbetowa 1500/350/600

Kręgi żelbetowe ø1,5m, wys. 50cm bet. kl.
B55 na uszczelkę gumową

Stopnie złazowe żeliwne

Izolacja powłokowa Abizol Pg×1, R×1

Ściana z cegły kanaliz. 15MPa na zaprawie
wodoszczelnej cement. 8MPa gr. 25cm
lub krąg z dnem ø1500/2500 bet B55
na uszczelkę gumową

Rura PCW ø 600mm D1 i D2

Przejście szczelne z tworzywa

Dno przepływowe z wyrobieniem
kinety z betonu wodoszczelnego B

Płyta denna z betonu wodoszczelnego

Chudy beton B-7,5



OBIEKT ADRES	Kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa Bielsk Podlaski ul. Brańska, zaułek
PRZEDMIOT SKALA I NR RYSUNKU	Studnia betonowa Ø 150 cm Schemat — Rys. Nr 4
1. Projektant nr upr. bud 2. Sprawdzający nr upr.bud	1. mgr inż. MARIA J. JUSZCZYŃSKA BŁ/100/94 specjaln. instalac-inżynieryjna
DATA PODPISY 1. 29.12.2008 r. 2.	2. inż. TADEUSZ WYSZKOWSKI BŁ/189/91specjaln. instalac.-inżynieryjna

UWAGA:

1. PRZY WYSTĘPOWANIU GRUNTÓW NAWODNIONYCH CZĘŚĆ MUROWANA LUB BETONOWĄ PODNIEŚĆ DO POZIOMU WODY GRUNTOWEJ.
2. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA GRUNTÓW NIENOŚNYCH ZASTOSOWAĆ PODSYPKĘ TŁUCZNIOWO PIASKOWĄ AŻ DO POZIOMU GRUNTU NOŚNEGO