

Bielsk Podlaski, dnia 05/02/2016

Nasz znak: RE3/530/2016

BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI
UL. KOPERNIKA 1
17-100 BIELSK PODLASKI


**Warunki techniczne przebudowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na kablową w
Bielsku Podlaskim przy ul. Poniatowskiego**

W odpowiedzi na pismo znak Gk.7031.6.43.2015 z dnia 21.01.2016r Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski określa warunki techniczne przebudowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na kablową przy ul. Poniatowskiego:

1. Przebudowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na kablową winna przeprowadzić Gmina własnym kosztem i staraniem zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski.
2. Przebudowę należy projektować zgodnie z „Wytycznymi budowy urządzeń elektroenergetycznych” (dostępne na stronie www.dystrybucja.zeb.com.pl w zakładce „Eksploatacja sieci”) i obowiązującymi przepisami.
3. Skoordynować podziały obwodów oświetlenia ulicznego zgodnie z podziałami obwodów komunalnych.
4. Dostosować zabezpieczenia obwodów oświetleniowych i sterowniczych do nowych warunków pracy.
5. Zmodernizować szafkę oświetlenia ulicznego przy zbiegu ulic Poniatowskiego i Kopernika zasilaną ze stacji transformatorowej nr 3-0426 Bielsk Podlaski „Straż”.
6. Dopuszcza się możliwość etapowej realizacji inwestycji.
7. Przebudowane urządzenia oświetlenia ulicznego pozostaną na majątku i w eksploatacji Gminy.

Granicę własności urządzeń będą stanowić zaciski prądowe w miejscach podłączenia projektowanych przewodów do sieci PGE Dystrybucja S.A., w w/w miejscach na przewodach założyć opaski termokurczliwe koloru czerwonego.

8. Materiały z demontażu urządzeń PGE – złom Al, Fe i inne w uzgodnionym zakresie przekazać do Wydziału Utrzymania Sieci w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski, pozostałe odpady przekazać do utylizacji.
9. Wejście wykonawcy na realizację inwestycji, nastąpi po protokolarnym przejęciu przez wykonawcę placu budowy i ustaleniu harmonogramu robót. Z tytułu dopuszczenia do pracy na urządzeniach elektroenergetycznych będą pobierane opłaty zgodnie z Taryfą OSD.
10. Wykonawstwo robót winna prowadzić osoba (przedsiębiorstwo) posiadająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym.
11. Przebudowane urządzenia oświetlenia ulicznego należy zgłosić do odbioru technicznego w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski po dostarczeniu dokumentacji powykonawczej.
12. Warunki uzyskują ważność po pisemnym potwierdzeniu ich przyjęcia przez Gminę.
13. Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty ich wydania.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski

Dyrektor
Jerzy Kordziukiewicz