

19. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE MATERIAŁÓW LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO
Bielsk Podlaski ul. Kopernika.

numer słupa	Słup stylowy LSAU 7		Fundament BLS 120	Zestaw śrubowy M20	Korona słupa KS 04	Zerdz E 10,5/4,3	Płyta stopowa (trylinka)	Płyta ustojowa U-85	Objełma OU-1	Wysięgnik WO-4	Przewód YDY3x2,5mm ²	Oprawa stylowa OP 07 150W	Oprawa uliczna SGS 103 70W	SON-T Plus 150W	SON-T Plus 70W	Bezpiecznik SV19,25	Tablica bezpieczn. TB1	Wkładka bezpiecznikowa DO1g14A	Główka bezpiecznikowa KN DO1	Taśma COT37	Klamerka COT36	Uchwył SO79,6	Ostona kablowa OS-4	YAKXS4x25mm ² w ziemi	YAKXS4x25mm ² na słupie żelbetonowym	YAKXS4x25mm ² w słupie stylowym	YAKXS4x25mm ² w rurze osłonowej	YAKXS4x25mm ² zapasy w ziemi	Palczatka termokurczliwa AK-4 25-70	Przewód AsXSn4x25mm ²	Rura osłonowa KR50	Rura osłonowa DVR75	Rura osłonowa DVK75	Rura osłonowa DVK75 przecisk	Rura osłonowa SRS 10 (przecisk)	Hak mocowany taśmą SOT 29	Uchwył odciągowy UK4x25 (SO-118,425S)	Zacisk przeb. SL11,11	Zacisk TTD1CC	Odgranicznik przepięć ASA A500/5 BO+F2	Pręt stalowy oc. Φ20 L=1,5	Zacisk krzyżowy	Bednarka oc. 25x4	Przewód LYg żo 10mm ²	Końcówka kablowa KS10	Końcówka tulejowa z izolacją HI 10/18	
	szt	szt	szt	kpl	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m	szt	szt	szt	m	szt	szt	szt	m	szt	szt	kg	m	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt				
1/1	1	1	1	1	1						10	1		1			1	1	1	1				17		1		2	2	2		2	7					12						0,8	1	1	
1/2	1	1	1	1	1						10	1		1			1	1	1	1				29		2		2	6	4	2	2	10											0,8	1	1	
1/3	1	1	1	1	1						10	1		1			1	1	1	1				19		2		2	12	4	2	2	6											0,8	1	1	
1/4	1	1	1	1	1						10	1		1			1	1	1	1				22		2		2	14	4	2	2	6											0,8	1	1	
1/5	1	1	1	1	1						10	1		1			1	1	1	1				25		2		2	13	4	2	2	11											0,8	1	1	
1/6	1	1	1	1	1						10	1		1			1	1	1	1				11		2		2	20	4	2	2	9											0,8	1	1	
1/7	1	1	1	1	1						10	1		1			1	1	1	1				11		2		2	21	4	2	2	19											0,8	1	1	
1/8	1	1	1	1	1						10	1		1			1	1	1	1				8		2		2	20	4	2	2	10											0,8	1	1	
1/9	1	1	1	1	1						10	1		1			1	1	1	1				7	10		2	9	4	2	2	6	3											0,8	1	1	
1/10							1	2	2	1	4		1		1	1																															
12																																															
	9	9	9	9	9	1	1	2	2	1	94	9	1	9	1	1	1	9	9	9	15	10	6	1	149	10	17	136	36	20	21	18	7	75	26	12	2	2	7	4	3	24	6	40	7,2	9	9

Całkowita długość:

YAKXS4x25mm² – 349m

AsXSn4x25mm² – 24m

Do słupa nr 1/1 wprowadzić istniejący kabel YAKXS4x35mm² zdemonutowany ze słupa 1/1/ZK-10.