Lp	Nr. słupa	Typ słupa	Obostrzenie	Żerdzie: Żn-10	Żerdzie: E-10,5/4,3	Żerdzie: E-10,5/10	Żerdzie: E-12/10	Przewody: Długość	Przewody	Przewody: Naprężenie /MPa/	Ustoje		Nakrętka M 16 z podkł kwadrat, okrągła i spręż	Śruba hakowa kompletna SOT 21.16 Ensto M16x200	Śruba hakowa kompletna SOT 21.1216 Ensto M20x240	Śruba hakowa kompletna SOT 21.1 Ensto M20x240		Hak naktętkowy M 20 PD 2.2 Ensto	Uchwyt przelotowo narożny SO-99	Uchwyt przelotowy z wkładką przelotową SO 140	Uchwyt odciągowy S048.225 -2x25	Uchwyt krańcowy SO 34.25	Uchwyt do zamocowania przewodów SO 79,5	Uchwyt do mocowania przewodów RK-1	Zacisk odgałęźny przeb. izolację SL 24 AL/AL 16-50/16-50		Taśma 20x0,4 COT 37.1	Klamerka COT-36	Opaska	Osłona końca przewodu PK99.3595
				szt	szt	szt	szt	m					szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m	szt	szt	szt
1	29	istniejący						19	AsXSn 2x25	40,0			1	1										1			1,7	2		2
2	29/1	O-10,5/10				1		38			U2		1			1		1			1				1				1	
3	29/2	P-10,5/4,3			1			38			U1		1		1					1										
4	29/3	K-10,5/10				1					U2		1			1					1		1				1	1		2
		Razem											4	1	1	2		1		1	2		1	1	1		3	3	1	4

Ustój U1 :
1. trylinka szt 1

Ustój U2 szt. 2
1.-obejma Ou-1 szt 2
2.-płyta ustojowa U-85 szt 2
3. trylinka szt 1

Stadium :	PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY			
Zadanie:	Projekt oswietlenia ulicznego w Zaułku ul Batorego w Bielsku Podlaskim. – tabela montażowa linii			
Zamawiający:	Gmina Miejska Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski			
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Branża: elektryczna
Opracował	inż Józef Prószyński	Bł 431/73		
Data:		–		
listopad 2008	INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 15-879 Białystok ul. św Rocha 5 lok. 202, tel./fax 085 744 54 87 e-mail: drogi@izr.pl			Skala :
				Nr. rys.