

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 37 www.pkbielsk.pl
Zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000064444; NIP 543-020-04-31; REGON 000151696; Kapitał Zakładowy 21.699.500 zł

tel./fax 085 730-29-23; 730-23-22; 730-27-87; e-mail: sekretariat@pkbielsk.pl

wasze pismo z dnia: 14.06.2007r.

znak:

nasz znak: TDP.I.07/ 46/2007

data: 13.07.2007r.

**Burmistrz Miasta
Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1**

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim podaje techniczne warunki projektowania i wykonania przyłącza wodociągowego do projektowanego do przebudowy obiektu sportowego na terenie MOSIRU:

I. Przyłącze wodociągowe:

1. Istniejący odcinek przyłącza od sieci ulicznej do studzienki wodomierzowej należy przebudować. Na odejściu zamontować zasuwę bezgniazdową z uszczelnieniem miękkim.
3. Istniejącą studzienkę wodomierzową wymienić na szczelną monolityczną z tworzywa sztucznego. W studziencie zamontować zestaw wodomierzowy. Za zestawem wodomierzowym zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA zgodnie z PN
4. Ilość wody pobieranej 36 m³/h na cele bytowe i 10dm³/s na cele p.poż.
5. Ciśnienie panujące w sieci w obrębie w/w działki wynosi 2,8 bara.

II. Przyłącze sanitarne:

1. Ścieki bytowe z terenu MOSiR odprowadzić za pomocą przykanalika do kanału ogólnospławnego leżącego w pasie drogowym ul. Orzeszkowej, do studzienki rewizyjnej o rzędnych 141,99/140,59.
2. Ilość odprowadzanych ścieków 34,2 m³/h.

Jednocześnie informujemy, iż gestorem sieci deszczowej jest zarządca drogi.

Warunki przyłączeniowe są ważne dwa lata od chwili wydania.

Na etapie projektowania dokonać szczegółowych uzgodnień z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

Za zgodność
z oryginałem PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Barbara Wojsław

upr. do proj. w spec.:
inst. urządzeń i siłowni
Nr BL 146/88, BL 147/92

inż. Jan Ostaszewicz